



## 国家管网集团联合管道有限责任公司西气东输分公司

## 天然气计量交接凭证（荆门分输站）

填写日期：2024-03-06

凭证编号：XQDS-115-0264-20240306

承运单位：国家管网集团联合管道有限责任公司西气东输分公司

接收单位：荆门中石油昆仑燃气有限公司

计量时间：2024年03月05日 08:00 至 2024年03月06日 08:00

计量交接地点	流量计位号 名称	前日日累 (体积量) Nm <sup>3</sup>	前日日累 (能量) MJ	平均高位发热量 MJ/m <sup>3</sup>	计量气量 Nm <sup>3</sup>	计量能量 MJ
荆门分输站	FT21301	989675			989675	
	FT21302					
合计交接气量 (小写) Nm <sup>3</sup>	989675			合计交接能量 (小写) MJ		
合计交接气量 (大写) Nm <sup>3</sup>	玖拾捌万玖仟陆佰柒拾伍标方			合计交接能量 (大写) MJ		
CH <sub>4</sub> (%)	93.6038			N <sub>2</sub> (%)	1.5817	
C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> (%)	3.1167			CO <sub>2</sub> (%)	0.7317	
C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> (%)	0.6775			H <sub>2</sub> (%)		
n-C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> (%)	0.0926			H <sub>2</sub> S (mg/m <sup>3</sup> )	1.5490	
i-C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> (%)	0.1044			总硫(以硫计) (mg/m <sup>3</sup> )		
C(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub> (%)				水露点 (°C)	-5.0500	
n-C <sub>5</sub> H <sub>12</sub> (%)	0.0213			绝对密度(kg/m <sup>3</sup> )	0.7677	
i-C <sub>5</sub> H <sub>12</sub> (%)	0.0260			高位发热量 (MJ/m <sup>3</sup> )	37.7838	
C <sub>6</sub> <sup>+</sup> (%)	0.0443			低位发热量 (MJ/m <sup>3</sup> )	34.0834	
烃露点(°C)						
备注						
供气单位 (盖章)				接气单位 (盖章)		
供气方计量员	李莉			接气方计量员	李霞	
天然气气量 争议量 (+/-)				天然气能量 争议量 (+/-)		